



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. (4112) 223-804, тел. доверия 399-999, mchs@pub.ysn.ru
678500, РС(Я), Верхоянский район, п. Батагай, ул. Власова, 44 (841165) 20-101

Предписание № 96 / 1 / 1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Верхоянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №2» (далее – МБДОУ «Верхоянский детский сад №2»), заведующей МБДОУ «Верхоянский детский сад №2» Максимовой Саргылане Прокопьевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Верхоянского района по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Дмитриева Е.С. №96 от «24» октября 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. 27.10.2014 года – 1 рабочий час, с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. 29.10.2014 года – 1 рабочий час - общая продолжительность – 2 рабочих часа, проведена внеплановая проверка Главным государственным инспектором Верхоянского района по пожарному надзору ОНД по Верхоянскому району старшим лейтенантом внутренней службы Дмитриевым Е.С. в отношении МБДОУ «Верхоянский детский сад №2», юридический адрес: Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, г.Верхоянск, ул.Новгородова, 44А, на объекте (-ах) защиты: здание детского сада, расположенное по адресу: РС (Я), Верхоянский район, г.Верхоянск, ул.Новгородова, 44А, в присутствии заведующей МБДОУ «Верхоянский детский сад №2» Максимовой Саргыланы Прокопьевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается размещение более 50 детей в деревянном здании детского сада. Основание: п.п. «б» п.11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 (далее – ППР).	Не допускается размещать: а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов (п.п. «б» п.11 ППР).	01.12.2014	
2	Руководителем не обеспечено устранение огнезащитного покрытия (пропитка огнезащитным составом) конструкций чердачного помещения здания детского сада, не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) конструкций чердачного помещения указанных объектов с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металличе-	01.12.2014	